


【月ごとの発電量】

⑤南部体育館ほか2施設（壁面・フレキシブルパネル）

太陽光パネルの発電容量： 47.67 kW



設置状況



※「太陽光パネルの発電容量」とは、太陽光パネルで発電できる能力を示した数値です。

※「フレキシブルパネル」とは、「軽量」「薄型」「柔軟」という特徴をもつ太陽光パネル。

※「月ごとの日射量」は、太陽から放射されたエネルギーの量を示した数値です。

※毎月の冷蔵庫（401～450L）の消費電力は約24kWhです（出典：経済産業省 資源エネルギー「省エネ性能カタログ 2023年版」）。

降雪量観測所
長岡アメダス