



⑦
小国町法坂
旧葉タバコ乾燥場
現在は物置として使用
軽量鉄骨平屋建？
屋根材は波鉄板



②
小国町武石地内
市道小国450号線
県道塚山小国線～小国クリーンセンター
L=20m W=3m H=2～3m およそ150m³



④
小国町相野原地内
木造2階建家屋(空家)倒壊
玄関部は倒壊せずに残った状態
雪壁の影響で前面市道には影響ないが、
雪解けとともに警戒が必要



③

小国町山野田地内
木造2階建家屋(空家)倒壊
周辺県道には影響なし



⑤



小国町七日町地内
鉄骨造1階建車庫損壊
およそ7.2m×7.2m
天井鉄骨の接続ボルトの破断
車2台が損傷を受けた
耐雪深1mのところ、1~1.5mの積雪があった



小国町七日町地内
木造2階建住家の1階下屋の垂木損傷L=5m
老人1人暮らし世帯
確認時は雪下ろし済み
緊急を要する損傷ではない



⑥

